

Reggio Emilia 29/12/2025

Prot. RA002809-2025-P

Spett.li

Comune di Cavriago

comune.cavriago@legalmail.it

ATERSIR

dgatersir@pec.atersir.emr.it

Oggetto: Focus Via Lama.

Relativamente all'oggetto, esaminata la documentazione di progetto disponibile, si esprime parere favorevole di fattibilità.

Per quanto riguarda la fognatura, si segnala che trattasi di intervento privato per il quale si è già informalmente segnalato che, essendo le reti fognarie individuate come recapito non ancora in gestione a Ireti, in merito alla richiesta di autorizzazione all'allacciamento trasmessa ci esprimeremo in termini di nulla osta per scarico indiretto delle sole acque nere su rete in nostra gestione, essendo l'autorizzazione all'allacciamento subordinata alla presa in carico delle reti fognarie oggetto di recapito diretto. Si conferma che il coefficiente udometrico indicato per l'area in oggetto dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale - 8 l/(s ha) -, dovrà essere utilizzato per il dimensionamento dei dispositivi di limitazione della portata in scarico e delle conseguenti volumetrie di laminazione per l'intervento proposto. Qualora la ditta originasse scarichi diversi dai domestici di classe A, ai sensi del vigente Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione di ATO2 Parma, dovrà presentare istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59 del 13/03/2013.

Tale parere ha validità di ventiquattro mesi dalla data di rilascio e, decorso tale termine, dovrà essere presentata a Iren Acqua Reggio nuova richiesta di emissione.

Per eventuali chiarimenti, è possibile contattare l'Ing. Giuliano Scaravelli telefonicamente (348-7718651) o tramite posta elettronica (Giuliano.Scaravelli@ireti.it).

Distinti saluti.

L'amministratore Unico

Ing. Federico Ferretti

