



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Spett.le Spett.le
COMUNE DI CAVRIAGO
V Settore - Assetto e Uso del Territorio
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza Don Dossetti n. 1
42025 CAVRIAGO RE
comune.cavriago@legalmail.it

Ticket n. 2024073001559777

OGGETTO: DITTA M.G.T. SAS (PROCEDIMENTO UNICO ART.53 L.R.24/2017) PER INTERVENTO DI AMPLIAMENTO SEDE
PRODUTTIVA.
PARERE IDRAULICO

Visto il procedimento in oggetto acquisito agli atti del Consorzio con Prot. n. 8097 del 17/07/2024;
Valutata la documentazione tecnica prodotta dal proponente ed effettuata l'istruttoria da parte
dei competenti uffici;

Verificate le integrazioni acquisite dal Consorzio con Prot. n. 5842 del 22/05/2025;

Premesso che:

- Con riferimento agli scarichi di acque meteoriche nella rete di bonifica e irrigazione, il Consorzio è ente competente per il rilascio della concessione di scarico diretto e di nulla osta idraulico per lo scarico indiretto nei canali di bonifica ai fini della compatibilità idraulica e irrigua;
- Con riferimento ad opere interferenti con la rete di bonifica e irrigazione (opere in area di rispetto, opere interferenti, occupazione di aree del demanio per opere di bonifica o di aree del Consorzio, ecc) il Consorzio è ente competente per il rilascio delle relative concessioni;

Considerato che:

- Sulla base di quanto indicato nelle mappe su taglio comunale della cartografia delle mappe delle aree allagabili – pericolosità 2022 - PGRA secondo ciclo l'area ricade nella UoM ITN008 Bacino del Po l'area ricade interamente nello scenario di pericolosità P2: Alluvioni poco frequenti, tempo di ritorno tra 100 e 200 anni – media probabilità per l'ambito territoriale RSP: Reticolo Secondario di Pianura.
- L'art. 5.2 del DGR 1300/2016 della Regione Emilia-Romagna richiede l'applicazione: a) di misure di riduzione della vulnerabilità dei beni e delle strutture esposte, anche ai fini della tutela della vita umana e b) di misure volte al rispetto del principio di invarianza idraulica, finalizzate a salvaguardare la capacità ricettiva del sistema idrico e a contribuire alla difesa idraulica del territorio. in aree perimetrate a pericolosità P2 e P3 del RSP;
- I canali di bonifica che possono rappresentare una fonte di rischio sono il Rio di Cavriago;
- La superficie territoriale prevista per le opere in progetto è pari a circa 5000 m².



CONSORZIO di BONIFICA dell'EMILIA CENTRALE

Corso Garibaldi n. 42 42121 Reggio Emilia – Tel. 0522443211- Fax 0522443254- c.f. 91149320359
protocollo@pec.emiliacentrale.it

Accertato dagli elaborati che:

- per l'area oggetto di intervento (5000 m²), la costruzione della nuova vasca di laminazione interrata (125 x 150 cm per una lunghezza 95 m) con capienza di volume utile non inferiore a m³ 174 dotata di scarico di fondo S1 (DN 100, scarico indiretto nel Rio di Cavriago), risulta conforme a quanto richiesto dal Consorzio per garantire l'invarianza idraulica.
- per l'area oggetto di intervento risulta stimato un battente idraulico definibile in cm 20 rispetto alla quota del piano di campagna esistente.
- le quote di imposta degli edifici, (come indicato nella relazione e nei documenti tecnici allegati alla richiesta in oggetto, RELAZIONE_COMPATIBILITA_IDRAULICA_REV1.pdf.p7m), saranno poste ad almeno + 35 cm rispetto alle quote medie del piano di campagna delle relative aree di sedime.
- L'area di intervento risulta essere protetta dal muretto perimetrale in calcestruzzo. La quota minima del primo piano utile degli edifici, ancorché vincolato dalla quota della porzione di edificio esistente di cui il presente costituisce un ampliamento, è ad altezza sufficiente a ridurre la vulnerabilità del bene esposto ed adeguata al livello di pericolosità ed esposizione e non sono previsti piani interrati o seminterrati. Inoltre, al fine di proteggere beni immobili da eventuali ruscellamenti provenienti da monte, cioè da sud verso nord, sul limite sud dell'intervento vi è un'area verde a quota sensibilmente inferiore alla lottizzazione.

Pertanto, tutto ciò premesso e considerato, il Consorzio di Bonifica, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, esprime **Parere favorevole di compatibilità idraulica** all'intervento in progetto ai sensi della DGR 1300/2016.

Per ogni informazione si prega di contattare l'Ing. Sara Simona Cipolla – 0522 443242 – scipolla@emiliacentrale.it

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Domenico Turazza)